

Tabela oceny technicznej zestawu hydroforowego i wykonawcy

Lp.	Kryterium oceny	Opis wymogu / zakres punktacji	Maksymalna liczba punktów
1	Wydajność pomp	Oceniana zgodnie z wymaganiami projektowymi. Punkty przyznawane proporcjonalnie do wartości oferowanej (im wyższa zgodna z zakresem, tym więcej punktów).	20
2	Materiał wykonania	Obudowa i elementy mające kontakt z wodą wykonane zgodnie z wymaganiami projektowymi – 10 pkt. W przypadku innych materiałów – 0 pkt.	10
3	Serwis	Oferent posiadający autoryzowane centrum serwisowe proponowanych urządzeń – 10 pkt. Nie posiadający autoryzacji na serwis proponowanych urządzeń – 0 pkt.	10
4	Dostępność części serwisowych	Producent/dostawca posiada centrum serwisowe i części zamienne dostępne na terenie PL – 10 pkt. Dostępność ograniczona do importu – 0 pkt.	10
5	Wykonanie prac montażowych	Wykonanie prac montażowych w godzinach 22.00-05:00 – 10pkt. Wykonanie prac montażowych w innych godzinach – 0 pkt.	10
6	Efektywność energetyczna	Urządzenie wyposażone w energooszczędny silnik IE3 lub wyższy – 10 pkt, niższa klasa – 0 pkt.	10
7	Brak podwykonawców	Oferent wykona prace własnymi siłami bez udziału podmiotów zewnętrznych – 10pkt Udział podwykonawców – 0pkt	10
8	Przeglądy	Pakiet corocznych przeglądów przez okres 5 lat – 10pkt Brak przeglądów – 0 pkt	10
9	Referencje	Wykonawca wykaże co najmniej 1 referencję potwierdzającą iż tożsamy zestaw pracuje bezawaryjnie na obiekcie wodociągowym od co najmniej 10 lat – 10pkt Brak – 0pkt	10
	Razem		100