



Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo

ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice
tel./fax 71 312 54 50, www.wodociagiprusice.pl

Bank Spółdzielczy Oborniki Śl. o/ Prusice 90 9583 1019 0200 1892 2002 0001

Prusice, dnia 17.02.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/22

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)).

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody w miejscowości Bychowo, Gm. Żmigród ”

I. Zamawiający:

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach,
ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice
e-mail: bok@wodociagiprusice.pl
<http://www.wodociagiprusice.pl/>

II. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71620000-0 Usługi analizy

III . Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.:

„Opracowanie analizy ryzyka dla wszystkich ujęć wód podziemnych zarządzanych przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach”

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

(CPV):71.35.12.00-5.-Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze

71.35.19.00-2 -Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych, zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2268 ze późn.zm.).

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w art. 133. Ust. 3 ustawy Prawo Wodne, rozumiane, że: „Analiza ryzyka powinna obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania ujmowanej wody”.

1. Analizę ryzyka należy opracować w szczególności na podstawie analizy zebranych materiałów archiwalnych i uzupełnionych wizją terenową obiektu (terenu ujęcia) oraz obszaru zasilania ujęcia w celu wstępnej weryfikacji i identyfikacji potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych. Część materiałów archiwalnych przekaże dla Wykonawcy Zamawiający a część musi Wykonawca pozyskać we własnym zakresie.

2. W podsumowaniu analizy ryzyka należy przedstawić jednoznaczną opinię na temat potrzeby ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej lub braku takiej konieczności wraz z uzasadnieniem. Opinia powinna opierać się głównie na wynikach oceny zagrożeń zdrowotnych oraz ocenie podatności ujmowanego poziomu wodonosnego na zanieczyszczenie na całym obszarze zasilania ujęcia. Należy podać orientacyjny obszar oraz zakres i metodykę prac dokumentacyjnych dla szczegółowego opracowania projektu strefy. Dla ujęć wielootworowych i obszarów intensywnie eksploatowanych konieczne jest zalecenie badań modelowych, co jednoznacznie wynika z zapisu 6 ust. 2 pkt 7) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016r. poz. 2033).

3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania wniosku do Wojewody o ustanowienie stref ochronnych ani dokumentacji hydrogeologicznych (dodatków do istniejących dokumentacji).

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania czynności związanych z realizacją zamówienia oraz udostępni posiadaną dokumentację (analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne ujmowanych wód podziemnych oraz operaty wodnoprawne, wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi).

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownymi wytycznymi i normami.

6. Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak między innymi mapy wypisy z rejestru gruntów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie określonej poniżej:

- W wydruku (wersji papierowej) po 2 egzemplarze dla ~~każdego~~ ujęcia, w formacie A4, złożone w skoroszyty, zawierające spis zawartości części opisowej i załączników;
- W wersji elektronicznej tożsamej z wersją w wydruku, na nośniku np. na płycie CD/DVD lub pendrive, w 1 komplecie i formacie umożliwiającym edycję przez Zamawiającego oraz w 1 komplecie w formacie pdf.

V. Opis istniejących ujęć wody i wymogów:

1.1. Ujęcie wód podziemnych - Bychowo

Ujęcie w Bychowie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja nr WR.ZUZ.2.421.292.2018.IM z dnia 09.05.2019 r.. Ujęcie zostały wykonane w czwartorzędowym poziomie wodonośnym w obrębie piasków wodnolodowcowych z napiętym zwierciadłem wody podziemnej.

Ujęcie składa się z :

Nr studni	Rodzaj studni	Głębokość studni	Wydatek	S	Rzędna terenu
SI	podstawowa	82,0 m	$Q_{\text{eksp}}=195,29\text{m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{pomy}}-150\text{m}^3/\text{h}$	9,50m	89,98 m n.p.m
SII	podstawowa	65,0 m	$Q=142,21\text{m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{pomy}}-90\text{m}^3/\text{h}$	14,49m	89,23 m n.p.m
SIII	podstawowa	78,0 m	$Q=82,58\text{m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{pomy}}-90\text{m}^3/\text{h}$	5,83m	88,88 m n.p.m
I aw	Awaryjne	69,0 m	$Q=150\text{m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{pomy}}-150\text{m}^3/\text{h}$	3,8m	88,8 m n.p.m
II aw	Awaryjne	66,0 m	$Q=90\text{m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{pomy}}-90\text{m}^3/\text{h}$	1,72m	89,07 m n.p.m
III aw	Awaryjne	68,0 m	$Q=197\text{m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{pomy}}-90\text{m}^3/\text{h}$	5,0m	88,9 m n.p.m

Zakład Wodociagowy jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych ze studni głębinowych S-I,S-II,S-III oraz awaryjnych S-Iaw, S-IIaw, S-IIIaw z utworów czwartorzędnych i odprowadzania wód popłucznych na ujęciu wodociagowym w m.Bychowo - m-ca sierpień 2018,
- Decyzja nr WR.ZUZ.2.421.292.2018.IM z dnia 09.05.2019. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych,
- Decyzja nr KDH/013/3102/B/70 z dnia 06 kwietnia 1970 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, zawierające ustalenia zasobów wód podziemnych w Bychowie

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z terenem, którego dotyczą przedmiotowe „analizy” i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług.

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Nie-

zbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie wykonywania analiz”.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 2 zatwierdzone opracowania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. co najmniej 2 zatwierdzone opracowania wynikające z ustawy Prawo Wodne tj. analizy ryzyka ujęć wody lub pozwolenia wodnoprawne na pobór wody lub projekt wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody). **W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług** -wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 -składany w ciągu 5 dni od wezwania Zamawiającego wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/mi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należyście.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

▪ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowych informacji udziela: Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice w dniach: poniedziałek –piątek w godz. 7.30–15.30 (tel. 71 312 54 50);

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1. Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail,
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. Numer rachunku bankowego na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

VIII. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Łączna cena brutto –znaczenie 100%

X –łączna cena brutto oferty minimalnej,

Y –łączna cena brutto danej oferty,

$Z = X/Y \times 100\% =$ liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

IX. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

X. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 120 dni od daty podpisania umowy.

XI. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych kopertach z oznaczeniem:

„Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”, należy złożyć do dnia **31.07.2022r.** w budynku administracyjnym: Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice, sekretariat -osobiście lub pocztą na w/w adres.

XIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2022 r. o godz.10.00 w biurze: Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XV. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

1.Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.

2.Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.

3.Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert -(będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).

4.Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres bok@wodociagiprusice.pl

XVI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XVII. Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)Administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie(adres: ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków)

2)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: 245.2020pn.: „**Opracowanie analiz ryzyka ujęć wody**”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –Projekt umowy

Załącznik nr 3 –Wykaz wykonanych usług

